

## 「旧第三小学校の利活用『第2期工事』」に関する意見募集の結果について

「旧第三小学校の利活用「第2期工事」」に関する意見募集（パブリックコメント）につきまして、ご意見をお寄せいただきありがとうございました。


このたび、皆様からお寄せいただいたご意見とそれに対する町の考えを公表いたします。

- (1) 募集期間 令和5年1月18日（水）から令和5年2月20日（月）
- (2) 募集方法 広報紙、ホームページ、SNSへの掲載による周知
- (3) 意見件数 12名（47件）

## ◆意見提出者の整理（性別・年齢・居住地）

回答者の総数は12名で、男性が7名（58%）、女性が5名（42%）、という割合で意見をいただきました。

年齢層は未成年者が0名（0%）、20～60歳が3名（25%）、61歳以上が5名（42%）、不明が4名（33%）という構成となりました。居住地は、高塚台が7名（58%）、久美ヶ丘が1名（8%）、長楽が1名（8%）、泉台が1名（8%）、大輪田が1名（8%）、薬井が1名（8%）という構成となりました。



◆意見概要の分類（10項目）

	区 分	延べ件数
1	防災	6
2	配置諸室	9
3	備品・設備	11
4	屋外施設	3
5	福祉（バリアフリーを含む）	1
6	運用	8
7	その他	9
	計	47

◆意見概要の結果など

1. 防災

ご意見の概要と町の考え	
1	<p>防災ヘリ、ドクターヘリのヘリポートとして利用。(2件)</p> <p>⇒離発着の可否については、県防災担当課との協議の結果、離着陸は可能であると確認済みです。今後の手続きとして登録が必要となります。</p>
2	<p>非常用発電設備として、屋上に太陽光パネルと蓄電池を設置してほしい。</p> <p>⇒施設の耐荷重の問題があり、設置は計画しておりません。</p>
3	<p>災害対策本部の代替場所として検討してはどうか。</p> <p>⇒避難所運営については、主管課となります「安心安全推進課」と協議をしております。</p>
4	<p>避難所として、生活用水の確保が必要ではないか。</p> <p>⇒給水車や施設に設置する受水槽により確保することを想定しております。</p>
5	<p>仮設トイレ、仮設テント、授乳、着替えスペースなどにおける女性のプライバシー確保に配慮してほしい。</p> <p>⇒避難所運営の参考にさせていただき、主管課となります「安心安全推進課」と協議をしております。</p>

## 2. 配置諸室

ご意見の概要と町の考え	
1	A棟1階会議室Aの出入口と女子トイレの真向かいの出入口をずらしてほしい ⇒両室に扉を設けておりますので、支障はないと考えております。
2	A棟3階多目的室Cから倉庫に直接行けるようにしてほしい。 ⇒多目的室Cと倉庫間の壁は構造壁であり、扉を設けることができないため、廊下を通じたの出入りとして計画しております。
3	A棟3階の男子更衣室と女子更衣室が隣り合うレイアウトを変更すべき。 ⇒更衣室間は、完全に間仕切しており扉開閉時の目隠しとして、パーテーションなどの設置を検討します。
4	ヨガができる部屋（床の仕上げ）を用意してほしい。 ⇒多目的室はフローリング仕上げで上履きでの利用を、また研修室はタイルカーペット仕上げで土足での利用を計画しています。
5	フラダンスができる土足禁止のまほろばホール小ホール程度の広さの部屋がほしい。 ⇒多目的室B・Cをご利用いただくことを想定しております。2階多目的室B、3階多目的室Cともにまほろばホール小ホールと比較すると、若干狭くはなりますが、同等の活動に支障がない程度であると考えています。
6	フラダンスのクラブ活動では、多目的室Cを使いたい。鏡の前にバーを設置しないでほしい。 ⇒多目的室B・Cにて鏡とバーの設置について配慮いたします。
7	視聴覚室はないのか。 ⇒備品として、プロジェクター等を準備することで、多目的室、研修室が視聴覚室の機能を果たせると考えております。
8	事務受付、事務室には、生涯学習課が入るのか。 ⇒そのように想定しております。
9	A棟各諸室の用途を示してほしい。 ⇒様々な用途で利用頂けるよう汎用性を持たせた各諸室を整備いたします。主管課となります「生涯学習課」と協議し、各諸室の用途をお示ししてまいります。

### 3. 備品・設備

ご意見の概要と町の考え	
1	A棟1階授乳室には防犯対策（ブザー等）の整備が必要と思う。 ⇒館内・館外ともに防犯カメラは、設置すると共に防犯対策を講じていく予定です。
2	館内外に防犯カメラを設置してほしい。 ⇒館内・館外ともに防犯カメラは設置する予定です。
3	フラダンスでは、壁一面の鏡と音響装置がほしい。 ⇒多目的室B・Cにて鏡とバーの設置について配慮いたします。音響装置につきましては、主管課となります「生涯学習課」と協議してまいります。
4	多目的室Cの西側ドアを壁にして鏡を大きくしてほしい。 ⇒多目的室Cの扉は東側の1箇所のみとし、鏡の幅を広げる方向で計画します。
5	音楽活動を行うために、音響・防音設備のある多目的室を整備してほしい。（4件） ⇒防音設備については、できる範囲で対応させていただきます。
6	トイレと更衣室前には、防犯カメラを設置してほしい。 ⇒館内・館外ともに防犯カメラは、設置する予定です。
7	避難所として、女性トイレを多めに整備してほしい。 ⇒避難所運営の参考にさせていただき、主管課となります「安心安全推進課」と協議してまいります。

### 4. 屋外施設

ご意見の概要と町の考え	
1	屋外女子トイレには個室が2部屋あった方がいいと思う。 ⇒マンホールトイレも設置し、想定される広場利用者を踏まえた個数としております。
2	駐輪場の位置を再検討してほしい。駐輪場は子どもの利用も多いように思う。 ⇒災害時等の緊急車両の動線などを踏まえた計画としています。
3	芝生の公園を整備してほしい。 ⇒広場部分は芝生とすることを計画しております。

### 5. 福祉

ご意見の概要と町の考え	
1	エレベータ、スロープ、車椅子用駐車場などバリアフリーへの配慮が良いと思います。 2年後行くのを楽しみにしています。 ⇒1日でも早く、安心して施設を様々な方にご利用頂けるよう計画を進めてまいります。

## 6. 運用

ご意見の概要と町の考え	
1	<p>ヨガマット、ヨガ道具を保管できる置き場所を用意してほしい。</p> <p>⇒開館後の運用については主管課となる「生涯学習課」と協議してまいります。</p>
2	<p>体育館に、老若男女がドローンなどのICT、AI、5G技術を学べる場を整備してほしい。</p> <p>⇒そのような用途でご利用いただけるインターネット環境の整備を計画しております。</p>
3	<p>奈良文化財研究所、橿原考古学研究所の分室設置を検討してほしい。</p> <p>⇒ご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。</p>
4	<p>法隆寺までの歴史街道を踏まえたサイクルロードの休憩地点として整備してほしい。</p> <p>⇒ご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。</p>
5	<p>(郵政の跡地を買取り)オリジナル店舗(手作り作品展、カフェなど)を整備してほしい。</p> <p>⇒ご意見につきましては、参考とさせていただきます。</p>
6	<p>病児保育ができる整備をしてほしい。</p> <p>⇒整備について、関係各課と協議してまいります。</p>
7	<p>知育おもちゃ、室内で体を動かせる場所を整備してほしい。</p> <p>⇒そのような用途でご利用いただける整備を計画しております。</p>
8	<p>子どもの習い事を開催できるレンタルスペースを作してほしい。</p> <p>⇒ご意見については、今後の参考にさせていただきます。</p>

## 7. その他

ご意見の概要と町の考え	
1	<p>まほろばホールの第2駐車場として利用。</p> <p>⇒まほろばホール等で、産直市、文化祭等の催事を行う際は、これまで通り臨時駐車場としての利用も想定しております。</p>
2	<p>まほろばホール使いたい(隊)をつくる。ボランティアとして呼びかけて下さい。</p> <p>⇒旧三小利活用事業については、さまざまなボランティア活動なども行える施設として整備を計画しております。</p>
3	<p>経費は極力節減すべき。最低入札価格調査制度を採用してはどうか。</p> <p>⇒経費は、極力節減してまいります。</p>

ご意見の概要と町の考え	
4	2期工事が完成したら西大和公民館を新公民館に統合してはどうか。 ⇒ご意見については、今後の参考にさせていただきます。
5	B・C棟の整備は、3期工事、4期工事と分けてはどうか。 ⇒ご意見については、今後の参考にさせていただきます。
6	第3期工事の改修予定が入っていない。小学校の利活用は未完成のままということになるのではないか。 ⇒B・C棟については基本計画まで策定しております。旧三小利活用事業は段階的に進める計画であり、早期に施設全体が利活用できるよう進めてまいります。
7	「子育て応援」を施設のテーマにしてはどうか。 ⇒運用について、関係各課と協議してまいります。
8	税金だけでなく適切な料金設定で、子育て応援をしてほしい。 ⇒ご意見については、今後の参考にさせていただきます。
9	小学校で朝食を提供してはどうか。 ⇒皆さまの活動の中で、そのような用途でご利用いただくことも想定しております。

## ◆項目ごとの意見数割合

ご意見の総数は47件で、最も多く集まったのは備品・設備（意見数11件、24%）で、次に配置諸室（意見数9件、19%）、その他（意見数9件、19%）、運用（意見数8件、17%）、防災（意見数6件、13%）、屋外施設（意見数3件、6%）、福祉（意見数1件、2%）の順にご意見をいただきました。




図 1 項目ごとの意見数割合



## ◆施設全体における意見数割合

### ■パブリックコメント 施設ごとの意見数

ご意見の総数は51件（重複分含む）で、最も多く集まったのは校舎棟（意見数32件、63%）で、次に屋外（意見数10件、20%）、その他（意見数9件、18%）の順にご意見をいただきました。




図 2 施設ごとの意見数

## ◆施設ごとの意見数割合

### <校舎棟>

ご意見の総数は 32 件で、備品・設備(意見数 11 件、34%)が最も多く、備品・設備では、各種文化活動に必要な備品・設備、防犯カメラ、避難所についてのご意見をいただきました。次に配置部屋(意見数 9 件、28%)が多く、配置諸室、位置関係に関するご意見をいただきました。次に多かったものは運用(意見数 6 件、19%)で、サイクルロードや病児保育等での活用についてご意見をいただきました。次いで多かったのは防災(意見数 3 件、10%)で、災害対策本部機能、避難所についてのご意見をいただきました。その他(意見数 2 件、6%)では、ボランティアや施設の運営方針についてのご意見をいただきました。最後に、福祉(意見数 1 件、3%)が続き、バリアフリーへの配慮についてご意見をいただきました。




図 3 校舎棟意見分類

## <屋外>

意見の総数は10件で、内訳は備品・設備、防災、屋外施設（意見数各3件、各30%）でした。備品・設備では、防犯カメラの設置についてご意見をいただきました。防災では、防災ヘリ、災害時のトイレでのプライバシー確保についてご意見をいただきました。屋外施設では、屋外トイレ、駐輪場、広場についてのご意見をいただきました。次に福祉（意見数1件、10%）では、バリアフリーへの配慮について評価をいただきました。




図 4 屋外意見分類

## <その他>

意見の総数は9件で、内訳は運用、その他でした。運用(意見数5件、56%)では、ICT、AI、5G技術学習の場、適切な利用料金、小学校での朝食提供などのご意見をいただきました。その他(意見数4件、44%)では、事業全体についてのご意見をいただきました。




図 5 その他意見分類