

学校建物の耐震化状況一覧

平成28年1月現在
河合町教育委員会総務課

学校名	建物区分	棟番号	建築年	面積㎡	階数	構造	1次診断 最小IS値	優先度 指標	2次診断 最小IS値	備考
第一小学校	管理校舎棟	16	S59	1879	2	RC	新耐震基準			
	校舎棟	23	H15	2022	1(B1)	RC	新耐震基準			
	特別校舎棟	24	H15	2049	2	RC	新耐震基準			
	体育館	18	H5	920	1	RC	新耐震基準			
第二小学校	管理棟	2	S47	2236	3	RC	0.2		0.67	H22年度耐震補強済
	校舎棟	1	S47	1742	3	RC	0.65		0.34	H24年度耐震補強済
	校舎棟	8	S51	1806	3	RC	0.65		0.49	H24年度耐震補強済
	特別校舎棟	3	S47	418	3	RC	0.47		0.54	H23年度耐震補強済
	体育館	4	S47	1048	1	RC		5	0.16	H21年度耐震補強済
第三小学校	管理棟	5	S56	2051	3	RC	0.55		0.60	H27年度耐震補強済
	校舎棟	2	S56	684	3	RC	0.3		0.59	H27年度耐震補強済
	校舎棟	1	S56	1930	3	RC	0.39		0.65	H27年度耐震補強済
	体育館	6	S56	959	1	RC		5	0.57	H27年度耐震補強済
第一中学校	管理棟	1	S42	1245	3	RC	0.18		0.29	H22年度耐震補強済
	校舎棟	2	S43	1005	2	RC	0.39		0.48	H25年度耐震補強済
	校舎棟	4	S47	1236	3	RC	0.37		0.52	H26年度耐震補強済
	特別教室北棟	6	S51	456	3	RC	0.47		0.22	H26年度耐震補強済
	体育館	11	H1	1612	1	RC	新耐震基準			
第二中学校	管理棟	2	S50	1152	3	RC	0.7		0.63	H26年度耐震補強済
	校舎棟	1	S48	1726	4	RC	0.33		0.31	H24年度耐震補強済
	特別校舎棟	3	S50	2243	4	RC	0.41		0.30	H26年度耐震補強済
	校舎棟	9	S63(S55)	1832	3	RC	1.03	新耐震基準		S63年増築
	特別校舎棟	10	S63	378	2	S	新耐震基準			
	体育館	7	S51	1734	1	RC		6	0.29	H25年度耐震補強済
幼稚園	校舎棟	1	S51	960	2	RC	0.84		0.58	H27年度耐震補強済